

Elektronisch schakelbasiselement

Best. nr.: 5405 00

Bedieningsvoorschrift**1 Veiligheidsinstructies**

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.

Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld.

Gevaar door elektrische schokken. Apparaat is niet geschikt voor vrijgeschakelen. Ook bij uitgeschakeld apparaat is de last niet galvanisch van het net gescheiden.

Gevaar voor beschadiging, wanneer de ingestelde bedieningsmodus en de lastsoort niet bij elkaar passen. Bij aansluiten of vervangen van de last de correcte bedieningsmodus instellen.

Brandgevaar. Bij gebruik met inductieve trafo's iedere trafo overeenkomstig de specificaties van de leverancier aan de primaire zijde zekeren. Uitsluitend veiligheidstransformatoren vlg. EN 61558-2-6 gebruiken.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

2 Bedoeld gebruik

- Bedrijf met geschikt element
- Montage in apparatuurdoos conform DIN 49073

Gebruik met nulleider

- Schakelen van gloeilampen, HV-halogenelampen, elektronische of inductieve trafo's met halogeen- of LED-lampen, schakel- of dimbare HV-LED- of compacte TL-lampen.
- Aansturen van elektrothermische stelaandrijvingen in combinatie met een ruimtethermostaat-element

Gebruik zonder nulleider

- Schakelen van gloeilampen, HV-halogenelampen, elektronische of inductieve trafo's met halogeen- of LED-lampen, dimbare HV-LED- of compacte TL-lampen.

Producteigenschappen

- Inschakelen via lampbesparende softstart
- Aansluiting van nevenaansluitingen mogelijk
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging

i Flakkeren van de aangesloten lichtbron door rondstuurimpulsen van het elektriciteitsbedrijf mogelijk. Deze eigenschap is geen manco van het product.

Gebruik met nulleider

- Apparaat wordt van stroom voorzien door fasedraden en nulleiders, waardoor geen faseaansnijding of faseafsnijding plaatsvindt.
- Maakt in combinatie met een ruimtethermostaat-element het geluidloos schakelen van elektrothermische stelaandrijvingen mogelijk

Gebruik zonder nulleider

- Apparaat wordt via de fasedraad en de aangesloten last van stroom voorzien en werkt daarom volgens het fasenaan- of faseafslijdingsprincipe
- Automatische of handmatige instelling van de bij de last passende bedieningsmodus
- Weergave van de ingestelde bedieningsmodus via LED

- i** Kortstondig flikkeren bij lastherkenning mogelijk. Tijdens de lastherkenning is bediening niet mogelijk.

3 Bediening

Deze handleiding beschrijft de bediening met een toetselement. De bediening met andere elementen wordt in de handleiding van het betreffende element beschreven. De bediening via nevenaansluiting 2-draads met een toetselement of impulsdrukker komt overeen met de bediening van de hoofdaansluiting.

Last schakelen

- Toetselement indrukken: last wordt in- of uitgeschakeld.
- i** 3-draads nevenaansluiting: inschakelen boven indrukken, uitschakelen onder indrukken.

4 Informatie voor elektrotechnicus


4.1 Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schokken.

Apparaat vrijschakelen. Spanningvoerende delen afdekken.



Afbeelding 1: Aansluitschema met optionele nevenaansluitingen

- (1) **Knop Test**

- (2) Indicatie-LED en aansluitbuis voor element
- (3) Nevenaansluiting 2-draads
- (4) Nevenaansluiting 3-draads
- (5) Impulsdrukker, maakcontact

- i** Per installatie-automaat 16 A maximaal 600 W LED- of compacte TL-lampen aansluiten. Bij aansluiting van trafo's de gegevens van de trafofabrikant opvolgen.
- i** Het aansluitvermogen is bij LED-lampen afhankelijk van het lamptype en de installatieomstandigheden. Het aansluitvermogen kan afwijken van de opgegeven waarden. Voor de goede werking kunnen wij geen garantie geven.


Gebruik met nulleider

Schakelbare LED-lampen kunnen in uitgeschakelde toestand zwak branden of herhaald gaan knipperen. Dimbare LED-lampen gebruiken.

Gebruik zonder nulleider

De maximale lichtsterkte kan afhankelijk van het lamptype vergeleken met gebruik met nulleider zijn verminderd.

Er kunnen vaker ongeschikte combinaties van LED-lamp en schakeleenheid ontstaan. Verlichte impulsdrukknoppen moeten over een afzonderlijke N-klem beschikken.




Afbeelding 2: Klembare leidingdoorsnedes

- i** Door kort indrukken van de knop **Test** kan de last worden geschakeld.

Apparaat als ruimtethermostaat aansluiten en monteren (Afbeelding 3)

Aanbevolen montagehoogte: 1,50 m.



Afbeelding 3: Aansluitschema in combinatie met ruimtethermostaat-element

- (6) Schakelcontact voor het omschakelen naar koelen

(7) Elektrothermische stelaandrijving

i Is 230 V aangesloten op nevenaansluiting-ingang 1, dan is koelen actief.

Overtemperatuurbeveiliging/kortsluitbeveiliging resetten

Als de elektronische overtemperatuur- of kortsluitbeveiliging is geactiveerd, moet de schakeleenheid enkele minuten van het net worden losgekoppeld.

4.2 Inbedrijfname

Gebruik met nulleider

Het apparaat wordt van stroom voorzien door de fase draad en de nulleider. Daardoor vindt geen faseaansnijding of faseafsnoeiing plaats. Het instellen van een bedieningsmodus is niet noodzakelijk. Knop **Test** (1) en LED (2) hebben daarom voor de inbedrijfname geen functie.

Gebruik zonder nulleider

Bij gebruik zonder nulleider wordt het apparaat van stroom voorzien door de fase draad en de aangesloten last. Daardoor werkt het apparaat bij faseaansnijding of faseafsnoeiing. Meestal stelt het apparaat de passende bedieningsmodus automatisch in. Het kan echter nodig zijn de bedieningsmodus handmatig in te stellen.

Universeel, R,L,C,LED

- Af fabriek voor ingesteld.
Automatisch inmeten op de last, faseafsnoeiing, faseaansnijding of LED-faseaansnijding.
- Gloeilampen, HV-halogenelampen, dimbare HV-LED- of compacte TL-lampen, dimbare elektronische of inductieve trafo's voor halogen- of LED-lampen.

LED-faseafsnoeiing LED \triangleleft

- i** Aansluiting van inductieve trafo's niet toegestaan.
- Gloeilampen, HV-halogenelampen, faseafsnoeiende dimbare elektronische trafo's voor halogen- of LED-lampen, faseafsnoeiende dimbare HV-LED- of compacte TL-lampen.

LED-faseaansnijding, LED \triangle

- i** Aansluiting van inductieve trafo's niet toegestaan.
- Gloeilampen, HV-halogenelampen, faseaansnijdende dimbare elektronische trafo's voor halogen- of LED-lampen, faseaansnijdende dimbare HV-LED- of compacte TL-lampen.

Bedieningsmodus instellen.

Voorwaarde: last is uitgeschakeld.

- Knop **Test** (1) langer dan 4 seconden indrukken totdat de LED (2) gaat branden.

LED	Mode
GN (grün, green)	R,L,C,LED
RD (rot, red)	LED \triangleleft
BU (blau, blue)	LED \triangle

Afbeelding 4: Toewijzing LED-kleur aan bedieningsmodus





- Knop **Test** (1) net zo vaak korter dan 1 seconde indrukken totdat de benodigde bedieningsmodus is gekozen.
LED (2) brandt in de kleur van de gekozen bedieningsmodus (Afbeelding 4).
- Instellingen opslaan: knop **Test** (1) langer dan 1 seconde indrukken of 30 seconden niet bedienen.
LED (2) gaat uit en het licht wordt ingeschakeld: de bedieningsmodus is opgeslagen.

5 Technische gegevens


Nominale spanning	AC 230 V~
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van het element	ca. 0,1 ... 0,5 W
Vermogensverlies	ca. 4 W
Omgevingstemperatuur	-5 ... +45 °C

Lichtlasten

Aansluitvermogen bij 25 °C (Afbeelding 5)

			
W 20...400	W/VA 20...400	W 3...100	W/VA 20...100

Afbeelding 5: Aansluitvermogen

- i** Bij gebruik met nulleider of bij gebruik zonder nulleider in de bedieningsmodus **LED**  : aansluitvermogen voor HV-LED-lampen meestal 3...200 W, elektronische trafo's met NV-LED meestal 20...200 W.

Mengbelasting	
ohms-capacitief	20 ... 400 W
Capacitief-inductief	Niet toegestaan
ohms-inductief	20 ... 400 VA
Ohms en HV-LED	typ. 3 ... 100 W
Ohms en comp. TL	typ. 3 ... 100 W

- i** Vermogensspecificaties inclusief trafoverliezen.
- i** Inductieve trafo's met minimaal 85% nom. belasting gebruiken.
- i** Gebruik zonder nulleider in de bedieningsmodus **R,L,C,LED**: ohmsch-inductieve menglast: maximaal 50 % aandeel ohmse last. Anders is verkeerd inmeten mogelijk.
- i** Bediening zonder nulleider: minimale last 50 W. Geldt niet voor lasten met HV-LED- en compacte tl-lampen.

Vermogensreductie	
per 5 °C overschrijding van 25 °C	-10%
bij inbouw in houten of droogbouw wand	-15%
Bij inbouw in meerdere combinaties	-20%

Lasten voor de kamertemperatuurregeling

Thermische stelaandrijving bestelnr.: 2169 00

Aantal 1 ... 10

Aantal nevenaansluitingen

2-draads, impulsdrukker Onbegrensd

3-draads, draaidimmer-nevenaansluiting 10

Totale lengte leiding

Nevenaansluiting	max. 100 m
Lastkabel	max. 100 m

6 Hulp bij problemen

Aangesloten lampen flikkeren

Oorzaak: de aangegeven minimumlast wordt onderschreden.

Aangesloten last verhogen.

Aangesloten LED- of compacte TL-lampen flikkeren of brommen, het apparaat broemt

Oorzaak 1: lampen zijn niet dimbaar en het apparaat is zonder nulleider aangesloten.

Indien mogelijk de nulleider aansluiten, anders lampen door dimbare lampen vervangen.

Oorzaak 2: bedieningsmodus en lampen passen niet optimaal bij elkaar.

Bedrijf in een andere bedieningsmodus controleren, daarvoor eventueel de aangesloten last reduceren.

Bedieningsmodus handmatig instellen.

Lampen door een ander type vervangen.

Apparaat schakelt last kort uit en weer in.

Oorzaak: kortsluitbeveiliging geactiveerd, maar ondertussen is geen storing meer aanwezig.

Apparaat is uitgeschakeld en kan niet weer worden ingeschakeld

Oorzaak 1: overtemperatuurbeveiliging heeft aangesproken.

Apparaat van netspanning losmaken, daarvoor installatieautomaat uitschakelen.

LED-faseafsnijding: aangesloten last verlagen. Lampen door een ander type vervangen.

LED-faseaansnijding: aangesloten last verlagen. Bedrijf in de instelling LED-faseafsnijding controleren. Lampen door een ander type vervangen.

Apparaat minstens 15 minuten laten afkoelen.

Installatie-automaaten en Apparaat weer inschakelen.

Oorzaak 2: overspanningsbeveiliging werd geactiveerd.

LED-faseafsnijding: Bedrijf in de instelling LED-faseaansnijding controleren, daarvoor evt. de aangesloten last verlagen.

Lampen door een ander type vervangen.

Oorzaak 3: kortsluitbeveiliging heeft aangesproken.

Apparaat van netspanning losmaken, daarvoor installatieautomaat uitschakelen.

Kortsluiting verhelpen.

Installatie-automaaten en Apparaat weer inschakelen.

i Kortsluitbeveiliging berust niet op principe van conventionele zekering, geen galvanische scheiding van het belastingstroomcircuit.

Oorzaak 4: lastuitval.

Last controleren, lamp vervangen. Bij inductieve trafo's de primaire zekering controleren.

LED-lamp brandt zwak bij uitgeschakeld apparaat

Oorzaak: LED-lamp is voor dit apparaat niet geschikt.

Compensatiemodule gebruiken, zie toebehoren.

LED-lamp van een ander type of fabrikaat gebruiken.

Apparaat heeft geen functie

Apparaat wordt met een ruimtetemperatuurregelement en elektrothermische stelaandrijving gebruikt en de nulleider is niet aangesloten.

Nulleider aansluiten.

7 Toebehoren

Compensatiemodule LED

Bestelnr. 2375 00

8 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel. Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de